


**Laboratuvarların ve Dersliklerin Dönemsel
Bakım ve Hazırlık İş Akışı**

Doküman Kodu	İMY-ELK-İA-01
Yayın Tarihi	/..../....
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	00
Sayfa	1 / 2



 Laboratuvarların ve Dersliklerin Dönemsel Bakım ve Hazırlık İş Akışı	Doküman Kodu	İMY-ELK-İA-01
	Yayın Tarihi	.../.../...
	Revizyon Tarihi	00
	Revizyon No	00
	Sayfa	2 / 2

Süreç Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
1. Akademik takvime göre dönem/sınav öncesi kontrol edilecek derslik ve laboratuvar listesinin çıkarılması.	Elektrik Teknikeri / Teknisyeni	- Akademik Takvim - Sınav Programları
2. İlgili alanlardaki tüm aydınlatma armatürleri, anahtarlar ve prizlerin tek tek fiziken test edilmesi; patlak ampullerin ve kırık prizlerin yenilenmesi.		- Periyodik Bakım Talimatları - Birim Talep Yazıları
3. Kat ve sınıf elektrik panolarındaki sigortaların amper değerlerinin ve gevşeklik kontrollerinin (klemens sıkma) yapılması.		Pano Bakım Kontrol Çizelgesi
4. Kimya laboratuvarındaki çeker ocakların, analitik cihazların elektrik besleme hatları ile Bilgi İşlem laboratuvarlarındaki masaların enerji hatlarının kontrol edilmesi.		Laboratuvar Cihaz Envanter Listesi
5. Alanların nizamî çalıştığı doğrulandıktan sonra pano kapaklarının İSG uyarınca kilitlenmesi, uyarı levhalarının kontrol edilerek sürecin kapatılması.		İSG Elektrik Güvenliği Talimatı

İş Akışı, İMY-ELK-İA-01, 01.10.2026

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
İlgili Birim Sorumlusu Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır.	İlgili Birim Amiri Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır. Kalite Koordinatörlüğü Yetkilisi Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır.	İlgili Üst Düzey Yönetici Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır.