

	T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİK DESTEK BİRİMİ Laboratuvarların ve Dersliklerin Dönemsel Bakım ve Hazırlık Süreci	Doküman Kodu	İMY-ELK-SR-01
		Yayın Tarihi	../../....
		Revizyon Tarihi	../../....
		Revizyon No	-
		Sayfa No	1 / 1

Süreç Parametresi	Açıklama / Detaylar
Süreç Adı	Laboratuvarların ve Dersliklerin Dönemsel Elektrik Bakım ve Hazırlık Süreci
Süreç Sahibi / Sorumlusu	Elektrik Teknikeri / Teknisyeni
Sürecin Amacı	Eğitim dönemi ve sınav haftaları başlamadan önce yüksekokuldaki tüm derslik, laboratuvar ve amfilerin elektrik tesisatlarını, aydınlatma ve priz hatlarını kontrol ederek kesintisiz eğitime hazır hale getirmek.
Süreç Girdileri	Akademik Takvim, Sınav Programları, Periyodik Bakım Talimatları, Birim Talep Yazıları.
Süreç Çıktıları	Sorunsuz çalışan aydınlatma armatürleri, nizamî enerjilendirilmiş laboratuvar masaları, kilitli ve güvenli elektrik panoları.
Süreç Tetikleyicisi	Akademik dönemin veya genel sınav haftalarının başlangıcına 2 hafta kalması.
Kullanılan Sistemler	MS Office (Excel planları)
İlgili Birimler ve Roller	Hazırlayan: Teknik Destek Birimi Personeli Kontrol/Onay: Yüksekokul Sekreteri Koordinasyon: Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Elemanları, İdari Personel
Süreç Adımları	- Akademik takvime göre dönem/sınav öncesi derslik ve laboratuvar listesi çıkarılır. - İlgili alanlardaki tüm aydınlatma armatürleri, anahtarlar ve prizler tek tek fiziken test edilir; patlak ampuller ve kırık prizler yenilenir. - Kat ve sınıf elektrik panolarındaki sigortaların amper değerleri ve gevşeklik kontrolleri (klemens sıkma) yapılır. - Kimya laboratuvarındaki çeker ocakların ve analitik cihazların elektrik besleme hatları ile Bilgi İşlem laboratuvarlarındaki masaların enerji hatları kontrol edilir. - Alanların nizamî çalıştığı doğrulandıktan sonra pano kapakları İSG uyarınca kilitlenerek süreç kapatılır.
Riskler ve Kontroller	Risk: Toplu imaj yükleme esnasında sistemsel bir hata oluşması veya yazılım lisanslarının çakışması nedeniyle dönem başında laboratuvardaki bilgisayarların açılmaması ve derslerin iptal olması. Kontrol: Teknik destek personeli tarafından imaj klonlama işlemi biten her laboratuvardan rastgele en az 3 bilgisayarın seçilerek tüm kurulu programların, internet altyapısının ve Sakai bağlantılarının ders başlamadan en az 3 gün önce fiilen test edilmesi ve onaylanması.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
İlgili Birim Sorumlusu Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır.	İlgili Birim Amiri Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır. Kalite Koordinatörlüğü Yetkilisi Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır.	İlgili Üst Düzey Yönetici Adı Soyadı Ünvanı e-imzalıdır.